

## **Odpověď na dotazy č. 1**

**„Zajištění funkce odborného zástupce při provozování kanalizací a čistíren odpadních vod v obci Doubrava“** zakázka malého rozsahu na služby

### **Dotazy č. 1 ze dne 14. 01. 2016**

Firma: SmVaK a.s., 28. Října 1235/169, 709 00, Ostrava

#### **1) Dotaz se týká bodu 6. D) odrážka 5 – hlášení na MZe ČR – celkové vyúčtování položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné do 30. Dubna.**

Přesné znění zní „Výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné na kalendářní rok dle cenových předpisů podle přílohy č. 19 a 19a“ a dále „Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a ceny pro stočné na kalendářní rok podle cenových předpisů s dosaženou skutečností v daném kalendářním roce v členění nákladových položek s jejich obsahem a v rozsahu údajů stanovených v příloze č.20 a ve struktuře databázového souboru, která je uvedena v příloze č.24.“ Termín celkového vyúčtování položek výpočtu se již nepoužívá druhý rok.

Uchazeči není jasné jak má připravit hlášení na MZeČR, pokud není v předmětu veřejné zakázky sděleno, kdo provádí výpočet ceny pro stočné pro obec Doubrava? Kdo vybírá stočné v obci Doubrava? V případě, že výpočet ceny pro stočné provádí vlastník a zároveň vybírá stočné v obci, jak má uchazeč sestavit takové hlášení?

**Odpověď zadavatele:** Výběr stočného a provádění výpočtu ceny provádí obec Doubrava. Uchazeč bude při provádění provozování (odborného dohledu) čistíren a kanalizací shromažďovat potřebné informace ke zpracování celkové kalkulace pro MZeČR viz výše, za předpokladu spolupráce při předávání potřebných informací.

#### **2) Dotaz se týká bodu 6. d) odrážka 4 – hlášení majetkové a provozní evidence pro vodoprávní úřad každoročně do 28. 02.**

Uchazeč předpokládá, že má vést majetkovou a provozní evidenci dle zákona č.274/2001 Sb. , a dále prováděcí vyhlášky č.428/2001 Sb., a vybrané údaje z majetkové a provozní evidence má každoročně k 28.02. předat vodoprávnímu úřadu v rozsahu přílohy č.1-4 resp. Přílohy č.5-8 ve struktuře databázového souboru dle přílohy č.22. Je to správně?

**Odpověď zadavatele:** ANO

#### **3) Dotaz se týká bodu 6. h) jednání s úřady státní správy na základě plné moci.**

Uchazeč se ptá, se kterými úřady státní správy bude uchazeč jednat na základě plné moci.

**Odpověď zadavatele:** Uchazeč bude jednat převážně s Městským úřadem Orlová, odborem životního prostředí, při vyřizování prodloužení vydaných povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, nebo jejich změně.

Při kontrolách Česká inspekce životního prostředí (jednání, fyzická kontrola, odvolání atd.) Spolupráce s obcí při změně technologií čištění odpadních vod a její vyřízení.

**4) Dotaz se týká bodu 6. j) spolupráci při tvorbě smluv vznikající ve vztahu ke kanalizaci obce**

Uchazeč se ptá, zda se tímto myslí příprava návrhu smlouvy s odběrateli? Nebo se tím myslí příprava veškerých smluv ve vztahu ke kanalizaci obce Doubrava?

**Odpověď zadavatele:** Příprava veškerých smluv ve vztahu ke kanalizaci v obci Doubrava.

**5) Dotaz**

V dokumentaci je v předmětu veřejné zakázky uvedena v mnoha případech spolupráce, není však uveden předpokládaný počet hodin, který bude od uchazeče vyžadován. Žádáme o stanovení počtu hodin/měsíc, který by měl uchazeč nacenit do nabídky.

**Odpověď zadavatele:** Uchazeč stanoví a uvede do nabídky cenu Kč/hod za spolupráci, neboť nelze vyčíslit předpokládaný počet hodin měsíčně.

**6) Dotaz**

Z dokumentace není zcela zřejmé, zda je součástí plnění také provádění rozborů odpadních vod a likvidace kalu. Žádáme o upřesnění.

**Odpověď zadavatele:** Uchazeč musí zahrnout do paušálu skutečnost provádění rozborů odpadních vod dle četnosti uvedených v rozhodnutích a také likvidaci kalu s četností 1-2 za rok, náklady na vyhotovení vzorků a fyzické likvidace budou fakturovány odděleně, nejsou zahrnuty do paušálu jednotlivých ČOV.

**7) Dotaz**

Žádáme o poskytnutí počtu napojených obyvatel na jednotlivé ČOV.

**Odpověď zadavatele:**

Mikro 9A	11 osob + budova Národní dům
Biocleaner BC12	4 osoby
Gonap 15Pb	9 osob
Mikro 6,5A	6 osob + budova základní škola
Mikro 2,5A	7 osob + 2 prodejny
DČB 16/2	58 osob + zdravotní středisko
Biocleaner BC100	70 osob

**8) Dotaz**

Žádáme o poskytnutí všech existujících kolaudačních rozhodnutí k předmětu zakázky.

**Odpověď zadavatele:** Pro potřeby veřejné zakázky, zadavatel nebude poskytovat kolaudační rozhodnutí.

Dne 18. 01. 2016